



漏水かなと思ったら

○漏水かなと思ったら

毎月の検針で、あまり使っていないのに水道使用料がいつもより多いときは漏水の可能性がります。その時は蛇口を全部閉めて、水道メーターのパイロット（赤と銀の丸いもの）が回っていると漏水が考えられます。

水道配管を施工した業者またはお近くの長島町水道事業指定給水装置工事業者に相談ください。

町外業者に相談される際はQRコードから確認ください。



〈令和5年度指定事業者一覧〉

QRコード



| 長島町水道事業指定給水設置工事事業者（町内） | | |
|------------------------|-------------------|---------|
| | 事業者名 | 電話 |
| 1 | 株式会社 永岡設備工業 | 86-0496 |
| 2 | 有限会社 東鋳油 | 86-0020 |
| 3 | 平藪石油ガス | 87-0528 |
| 4 | 株式会社 浜畑組 | 87-0140 |
| 5 | 株式会社 川床石油設備工業 | 87-0156 |
| 6 | 平田建設 株式会社 | 86-1248 |
| 7 | 有限会社 宮脇設備 | 87-0306 |
| 8 | 有限会社 堀元電気商会 | 86-0116 |
| 9 | 有限会社 木場電気商会 | 86-1175 |
| 10 | 有限会社 岩元水道設備 | 87-1022 |
| 11 | 有限会社 中元屋石油店 | 86-0357 |
| 12 | 有限会社 梅田水道工事店 | 88-5379 |
| 13 | 有限会社 レガーレ・ワキタ | 88-5253 |
| 14 | 有限会社 田淵組 | 86-0021 |
| 15 | 株式会社 岩下建設 | 87-1148 |
| 16 | 有限会社 福山建設 | 86-1251 |
| 17 | 有限会社 小畑建設 | 88-5083 |
| 18 | 株式会社 長崎組 | 88-5255 |
| 19 | 荒川水道設備 | 88-6502 |
| 20 | 株式会社 共和ガス燃料 長島営業所 | 86-0151 |

○空き家などの漏水に注意を

1月下旬の寒波により、水道管の凍結や破裂による漏水の相談が多数ありました。家を管理されているかたは、空き家や長期不在を含め、水道管の漏水がないか今一度確認をお願いします。

断水を防ぐため、緊急の際に職員が敷地内に入り、調査をする場合があります。できる限り声かけをしますが、不在や管理者が不明な場合は、緊急性を優先して調査します。ご協力ください。

○露や台風に備えて

これから災害が起こりやすい季節になります。漏水防止のため、露出している水道管などが老朽化していないか、ネジのゆるみがないか確認し、適切な対策をお願いします。

問い合わせ先

役場水道課水道係

☎ (86) 1114 [直通]