

別記様式第 1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書 令和〇〇年〇〇月〇〇日		
阿久根地区消防組合消防本部消防長 殿 届出者 住 所 阿久根市〇〇町〇〇番地 氏 名 阿久根 太郎 電話番号 〇〇-〇〇〇〇		
下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。 記		
防 火 対 象 物	所在地	阿久根市〇〇町〇〇番地
	名称	〇〇飲食店
	用途	飲食店
	規模	地上 〇〇階 地下 〇〇階 延べ面積 〇〇〇 m ²
消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等	消火器	
※受付欄	※経過欄	※備考

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
- 3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
- 4 ※印欄は、記入しないこと。

消 火 器 具 点 検 票												
名 称	〇〇飲食店						防 火 管 理 者					
所 在	阿久根市〇〇番地						立 会 者	消防 太郎				
点検種別	機 器 点 検		点検年月日	〇〇年〇〇月〇〇日～ 〇〇年〇〇月〇〇日								
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名			TEL					
	消防 太郎			〇〇飲食店			〇〇-〇〇〇〇					
			住所				阿久根市〇〇町〇〇番地					
点 検 項 目			点 検 結 果					判 定			不 良 内 容	措 置 内 容
			消 火 器 の 種 別									
			A	B	C	D	E	F				
機 器 点 検												
設 置 状 況	設 置 場 所		1		○				1	通行障害		位置変更
	設 置 間 隔		1		○				1	歩行距離オーバー		位置変更
	適 応 性		○		○				○			
	耐 震 措 置		正常：○ 不良：本数									
表 示 ・ 標 識			○		○			○				
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器		○		○			○				
	安 全 栓 の 封		○		○			○				
	安 全 栓		○		○			○				
	使 用 済 みの 表 示 装 置		○		○			○				
	押 し 金 具 ・ レ バ ー 等		○		○			○				
	キ ャ ッ プ		○		○			○				
	ホ ー ス		○		○			○				
	ノ ズ ル ・ ホ ー ン ・ ノ ズ ル 栓		○		○			○				
	指 示 圧 力 計		○		○			○				
	圧 力 調 整 器											
安 全 弁												
保 持 装 置												
車 輪 (車 載 式)												
ガ ス 導 入 管 (車 載 式)												

粉末消火器はA列に記入する

①から⑩のうち、一つでも不良となる場合は、買換え等が必要になります。

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

