浄水水質結果表

番号	項　　目	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日
			令和4年12月6日	令和4年12月6日	令和4年12月6日	令和4年12月6日	令和4年12月6日	令和4年12月6日
			田尻配水池系	山門野配水池系	川床配水池系	川床第3系	塩追配水池系	杉ノ段配水池系
			山門野第2・3水源地 川床第3水源地	山門野第1水源地 川床第3水源地	川床第1・2水源地 川床第3水源地	川床第3水源地	塩追水源地 川床第3水源地	杉ノ段水源地
1	一般細菌	100/mL以下	0/mL	2/mL	0/mL	0/mL	0/mL	0/mL
2	大腸菌	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.9mg/L	0.4mg/L	1.8mg/L	0.1mg/L未満	3.0mg/L	1.0mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.09mg/L		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満		
15	1，4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満		
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満		
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	13.3mg/L	19.8mg/L	8.5mg/L	8.3mg/L		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		
38	塩化物イオン	200mg/L以下	22.7mg/L	40.3mg/L	11.3mg/L	6.8mg/L	9.6mg/L	9.0mg/L
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	63mg/L	69mg/L	55mg/L	30mg/L	58mg/L	42mg/L
40	蒸発残留物	500mg/L以下	158mg/L	197mg/L	135mg/L	107mg/L	150mg/L	120mg/L
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満		
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満		
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.8	7.9	7.4	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
51	濁度	2度以下	0.2度未満	0.2度未満	0.2度未満	0.2度未満	0.2度未満	0.2度未満

浄水水質結果表

番号	項　　目	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日
			令和4年12月6日	令和4年12月6日	令和4年12月6日	令和4年12月6日	令和4年12月6日	令和4年12月6日
			赤崎配水池系	鷹巣配水池系	松ヶ平配水池系	浦底配水池系	葛輪配水池系	薄井配水池系
			赤崎水源地	浦底第1・2水源地 （鷹浦2・5水源地）	松ヶ平水源地 （鷹浦第3水源地）	浦底第1・2水源地 倉蔵水源地 （鷹浦第4水源地）	鷹巣第1・2水源地 （諸浦水源地） 浦底第1・2水源地	鷹巣第1・2水源地 諸浦水源地 （諸浦第2水源地） 浦底第1・2水源地
1	一般細菌	100/mL以下	0/mL	0/mL	0/mL	0/mL	0/mL	0/mL
2	大腸菌	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	4.2mg/L	0.1mg/L	0.3mg/L	0.1mg/L	1.3mg/L	1.2mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						
15	1，4-ジオキサン	0.05mg/L以下						
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						
20	ベンゼン	0.01mg/L以下						
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L	0.06mg/L未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.003mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L	0.001mg/L未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L	0.001mg/L未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		9.5mg/L	30.2mg/L			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						
38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.5mg/L	7.3mg/L	66.9mg/L	7.1mg/L	18.3mg/L	17.0mg/L
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	88mg/L	45mg/L	88mg/L	42mg/L	79mg/L	75mg/L
40	蒸発残留物	500mg/L以下	164mg/L	131mg/L	258mg/L	130mg/L	178mg/L	169mg/L
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						
45	フェノール類	0.005mg/L以下						
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	8.0	8.0	8.0	8.0	7.8	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
51	濁度	2度以下	0.2度未満	0.2度未満	0.2度未満	0.2度未満	0.2度未満	0.2度未満

浄水水質結果表

番号	項　　目	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日
			令和4年12月6日	令和4年12月7日	令和4年12月7日	令和4年12月7日	令和4年12月7日	令和4年12月7日
			伊唐配水池系	馬込配水池系	汐見配水池系	唐隈配水池系	魚釣瀬配水池系	郷式配水池系
			伊唐水源地	馬込水源地	汐見水源地	唐隈水源地	魚釣瀬水源地	郷式水源地
1	一般細菌	100/mL以下	0/mL	0/mL	0/mL	0/mL	0/mL	0/mL
2	大腸菌	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					0.004mg/L未満	0.004mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	3.8mg/L	2.3mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	3.7mg/L	0.4mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08mg/L未満	0.08mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1mg/L未満	0.1mg/L未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
15	1，4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004mg/L未満	0.004mg/L未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L未満	0.16mg/L	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L	0.001mg/L未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.002mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.003mg/L	0.001mg/L未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.002mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.002mg/L	0.001mg/L未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02mg/L	0.02mg/L未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03mg/L未満	0.03mg/L未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		24.3mg/L	26.0mg/L		12.7mg/L	8.5mg/L
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	12.7mg/L	40.2mg/L	59.6mg/L	24.5mg/L	16.9mg/L	7.8mg/L
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	47mg/L	99mg/L	83mg/L	57mg/L	50mg/L	39mg/L
40	蒸発残留物	500mg/L以下	128mg/L	224mg/L	226mg/L	161mg/L	135mg/L	124mg/L
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	7.9	7.7	7.8	7.4	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
51	濁度	2度以下	0.2度未満	0.2度未満	0.2度未満	0.2度未満	0.2度未満	0.2度未満

浄水水質結果表

番号	項　　目	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日
			令和4年12月7日	令和4年12月7日	令和4年12月7日	令和4年12月7日	令和4年12月7日	令和4年12月7日
			城川内配水池系	川内配水池系	蔵之元配水池系	平尾配水池系	北方崎配水池系	口之福浦配水池系
			城川内水源地	川内第1・2水源地	蔵之元水源地 中南水源地	平尾第1水源地 中南水源地	北方崎水源地	口之福浦水源地
1	一般細菌	100/mL以下	0/mL	0/mL	0/mL	0/mL	0/mL	0/mL
2	大腸菌	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満				
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満				
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満				
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4mg/L	0.3mg/L	0.9mg/L	2.1mg/L	2.6mg/L	0.5mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満				
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満				
15	1，4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満				
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満				
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満				
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満				
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満				
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.07mg/L	0.06mg/L未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.004mg/L
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L	0.008mg/L
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.002mg/L
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L	0.002mg/L
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満			0.02mg/L未満	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満				
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	26.1mg/L	8.6mg/L				
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満				
38	塩化物イオン	200mg/L以下	39.9mg/L	7.9mg/L	9.8mg/L	12.5mg/L	14.8mg/L	10.6mg/L
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	56mg/L	40mg/L	44mg/L	66mg/L	44mg/L	53mg/L
40	蒸発残留物	500mg/L以下	183mg/L	117mg/L	151mg/L	162mg/L	147mg/L	162mg/L
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満				
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満				
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満				
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.8	7.8	7.5	7.3	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度	0.5度未満
51	濁度	2度以下	0.2度未満	0.2度未満	0.2度未満	0.2度未満	0.2度未満	0.2度未満

浄水水質結果表

番号	項　　目	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日
			令和4年12月6日	令和4年12月6日	令和4年12月6日	令和4年12月6日	令和4年12月6日	令和4年12月6日
			片側配水池系	幣串配水池系	黒崎配水池系	御所浦配水池系	平河内配水池系	湯ノ口配水池系
			片側水源地	片側水源地	黒崎水源地	御所浦第3水源地 御所浦第1浄水場 御所浦第3浄水場	御所浦第4水源地	湯ノ口水源地
1	一般細菌	100/mL以下	0/mL	0/mL	0/mL	0/mL	0/mL	0/mL
2	大腸菌	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001mg/L	0.001mg/L未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					0.004mg/L未満	0.004mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4mg/L	0.4mg/L	1.2mg/L	0.2mg/L	0.2mg/L	0.1mg/L未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08mg/L未満	0.08mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1mg/L未満	0.1mg/L未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
15	1，4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004mg/L未満	0.004mg/L未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.12mg/L	0.17mg/L	0.26mg/L	0.08mg/L	0.06mg/L未満	0.14mg/L
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.012mg/L	0.015mg/L	0.020mg/L	0.009mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003mg/L	0.004mg/L	0.003mg/L	0.002mg/L	0.001mg/L	0.001mg/L未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.022mg/L	0.028mg/L	0.032mg/L	0.016mg/L	0.003mg/L	0.001mg/L
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005mg/L	0.005mg/L	0.016mg/L	0.005mg/L	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.007mg/L	0.009mg/L	0.009mg/L	0.005mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.002mg/L	0.001mg/L
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01mg/L	0.01mg/L未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03mg/L	0.03mg/L		0.03mg/L	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			0.05mg/L		0.03mg/L未満	0.03mg/L未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					10.5mg/L	26.1mg/L
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	11.3mg/L	11.3mg/L	15.3mg/L	9.2mg/L	8.9mg/L	20.9mg/L
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	52mg/L	52mg/L	69mg/L	49mg/L	72mg/L	67mg/L
40	蒸発残留物	500mg/L以下	86mg/L	80mg/L	116mg/L	80mg/L	122mg/L	142mg/L
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.7mg/L	0.7mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.5	7.8	7.8	8.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.7度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
51	濁度	2度以下	0.2度未満	0.2度未満	0.2度未満	0.2度未満	0.2度未満	0.2度未満